



Ventilation / Métallurgie

Fiche de référence :



Extraction de calories

Ventilation mécanique forcée de 3 ateliers d'usinage de pièces en carbure de Tungstène.

➤ Descriptif projet :

- **Apport calorifique :** 175 kWh
- **Débit d'extraction :** 10 x 11 000 m³/h
- **Volume traité :** 17 950 m³
- **Taux de renouvellement :** 6,1 r/h

Normes :  

